

Pécel

MENDE

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TERVE

Közműellátás területfelhasználást korlátozó
tényezői

M=1:25 000

Maglód














Úri

Gyömrő

Gomba

Péteri

Jelmagyarázat:

-  meglévő
Nagyközép-nyomású földgázvezeték 5-5 m-es biztonsági övezettel
-  Gáznyomáscsökkentő
-  400 kV-os villamosenergia látviteli hálózat az oszlop tengelyétől mért 45,1-45,1 m-es biztonsági övezettel
-  22 kV-os villamosenergia gerinc elosztóhálózat az oszlop tengelyétől mért 7-7 m-es biztonsági övezettel (csak külterületen)
-  22/0,4 kV-os transzformátor
-  Telenor antenna
-  Vodafone antenna
-  Vízműkút 10 m-es belső hidrogeológiai védőterülettel
-  Víznyomásfokozó gépház
-  Előzetesen lehatárolt hidrogeológiai védőidom
-  Vízgazdálkodási terület mederkarbantartó sávval

Ez a terv a KÉSZ Tervező Kft. szellemi tulajdona, amely védelmét jogszabály biztosítja.			
KÉSZ KÖZMŰ ÉS ENERGETIKAI TERVEZŐ KFT.		Munkaszám: 57/2014	
1016 Budapest, I. Naphegy utca 26.		Tel.: 489-0365 Fax: 201-4692	
Email: kozmu@kesztervezo.hu		Módosítás:	
Megbízó:	KASIB Kft.		Tervfázis:
1183 Budapest, Üllői út 455.		Tervszám: K-K	
A munka megnevezése:	MENDE TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TERVE		Méretarány: M=1: 25 000
A munkarész megnevezése:	Közműellátás területfelhasználást korlátozó tényezői		Dátum: 2014. szeptember
Tervezők:	Szakági vezető tervező:	Szakági vezető tervező:	Ögyvezető:
Csörgő-Takács Judit Hanczár Gábor Herczák Eszter	Bíró Attila MK: 01-2454 TV-T, TE-T, TH-T	Hanczár Zsoltné MK: 01-2418 TV-T, TE-T, TH-T	Hanczár Zsolt