


# MENDE

## TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TERVE

### Közmű és elektronikus hírközlés fejlesztési javaslat

#### 1.16.2.1.-1.16.3. Energiaközművek és elektronikus hírközlés

M=1:15 000



#### Jelmagyarázat:

		Nagyközép-nyomású földgázvezeték 5-5 m-es biztonsági övezettel
		Középnomású földgázvezeték
		Gáznomás-csökkentő
		400 kV-os villamosenergia átviteli hálózat az oszlop tengelyétől mért 45,1-45,1 m-es biztonsági övezettel
		22 kV-os villamosenergia gerinc elosztóhálózat az oszlop tengelyétől mért 7-7 m-es biztonsági övezettel (csak külterületen)
		22 kV-os villamosenergia földkábel
		22/0,4 kV-os transzformátor
		Telenor antenna
		Vodafone antenna
		Telekom antenna
		Vízgazdálkodási terület mederkarbantartási sávval
		Megszüntető jel
		Módosítással érintett beépítésre szánt terület
		K/1- Horgászterület tényleges állapotnak, valós területfelhasználásnak történő megfeleltetés
		K/2- Bille puszta terület különleges lovassport területként való jelölése
		K/3- Korábbi bánya terület rekreációs területbe történő átsorolása
		K/4- A település keleti szélén kijelölt Tápió patak menti ökológiai folyosóban elhelyezkedő Ksr területek visszasorolása beépítésre nem szánt Kb-Rek területekké
		K/5- Gksz-m jelű kereskedelmi-mezőgazdasági szolgáltató terület átsorolása a K-M jelű különleges major területbe
		K/6- Zsellér-hegyi lovarda beépítésre szánt K-Ls jelű területfelhasználásba sorolása
		G/1- Mezőgazdasági kertés terület Gksz jelű területfelhasználásba sorolása

Ez a terv a KÉSZ Tervező Kft. szellemi tulajdona, amely védelmét jogszabály biztosítja.

<b>KÉSZ KÖZMŰ ÉS ENERGETIKAI TERVEZŐ KFT.</b> 1016 Budapest, I. Naphegy utca 26. Tel.: 489-0365 Fax: 201-4692 Email: kozmu@kesztervezo.hu		Munkaszám: 57/2014
Megbízó:	<b>KASIB Kft.</b> 1183 Budapest, Üllői út 455.	Módosítás: Tervfázis: Javaslat
A munka megnevezése:	<b>MENDE TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TERVE</b>	Tervszám: KF-E
A munkarész megnevezése:	Közmű és elektronikus hírközlés fejlesztési javaslat: 1.16.2.1.-1.16.3. Energiaközművek és elektronikus hírközlés	Méretarány: M=1: 15 000
Tervezők:	Szakági vezető tervező: Bíró Attila MK 01-2456 TV-T, TE-T, TH-T	Szakági vezető tervező: Hanczár Zsoltné MK 01-2418 TV-T, TE-T, TH-T
Csoma-Takács Judit Hanczár Gábor Herczák Eszter	Szabócskó Balázs Tóth Gábor	Ógyvezető: Hanczár Zsolt
Dátum: 2016. december		