

Pécel

MENDE

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TERVE

Közműellátás területfelhasználást korlátozó
tényezői

M=1:25 000

Maglód



Jelmagyarázat:

meglévő	tervezett	
		Nagyközép-nyomású földgázvezeték 5-5 m-es biztonsági övezettel
		Gáznomáscsökkentő
		400 kV-os villamosenergia távvezeték az oszlop tengelyétől mért 45,1-45,1 m-es biztonsági övezettel
		22 kV-os villamosenergia gerinc elosztóhálózat az oszlop tengelyétől mért 7-7 m-es biztonsági övezettel (csak külterületen)
		22/0,4 kV-os transzformátor
		Telenor antenna
		Vodafone antenna
		Telekom antenna
		22 kV-os villamosenergia földkábel
		22/0,4 kV-os transzformátor
		Megszüntető jel
		Vízműkút 10 m-es belső hidrogeológiai védőterülettel
		Víznyomásfokozó gépház
		Szennyvízátelő védőtávolsággal
		Előzetesen lehatárolt hidrogeológiai védőidom
		Vízgazdálkodási terület mederkarbantartó sávval
		Módosítással érintett terület
		K/1- Horgásztó tényleges állapotnak, valós területfelhasználásnak történő megfeleltetés
		K/2- Bille pusztai terület különleges lovasport területként való jelölése
		K/3- Korábbi bányai terület rekreációs területbe történő átsorolása
		K/4- A település keleti szélén kijelölt Tápió patak menti ökológiai folyosóban elhelyezkedő Ksr területek visszasorolása beépítésre nem szánt Kb-Rek területekké
		K/5- Gksz-m jelű kereskedelmi-mezőgazdasági szolgáltató terület átsorolása a K-M jelű különleges major területbe
		K/6- Zsellér-hegyi lovarda beépítésre szánt K-Ls jelű területfelhasználásba sorolása
		G/1- Mezőgazdasági kertés terület Gksz jelű területfelhasználásba sorolása

Úri

Gomba

Péteri

Ez a terv a KÉSZ Tervező Kft. szellemi tulajdona, amely védelmét jogszabály biztosítja.

KÉSZ KÖZMŰ ÉS ENERGETIKAI TERVEZŐ KFT. 1016 Budapest, I. Naphegy utca 26. Tel.: 489-0365 Fax: 201-4692 Email: kozmu@kesztervezo.hu		Munkaszám: 57/2014
Megbízó:	KASIB Kft. 1183 Budapest, Üllői út 455.	Módosítás: Tervfázis:
A munka megnevezése:	MENDE TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TERVE	Tervszám: K-K
A munkarész megnevezése:	Közműellátás területfelhasználást korlátozó tényezői	Méretarány: M=1: 25 000
Tervezők: Cserna-Takács Jusi Hanczár Gábor Hanczár Eszter	Szakágl vezető tervező: Bíró Attila MK: 01-2456 TV-T, TE-T, TH-T	Szakágl vezető tervező: Hanczár Zsolt MK: 01-2418 TV-T, TE-T, TH-T
Ögyvezető: Hanczár Zsolt		Dátum: 2016. december